

**ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ  
КОМПАНИЯ" (ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")**САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.начальника Саянского отделения

Е.А. Соколов

«13» октября 2016г.

**АКТ №502 от 05.10.2016****периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя  
**Многоквартирный жилой дом мкр Мирный дом № 2а ИТП № 3**, договора на  
теплоснабжения № 210

(наименование потребителя)

по адресу: 666302, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный дом № 2аТепловые нагрузки (Гкал/ч):  $Q_{от} = 0,171$ ;  $Q_{в} = 0$ ;  $Q_{гвс} = 0,140$ ;  $Q_{сум.} = 0,311$ 

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего  
установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют проекту №796-211 от 06.2013, и п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии с проектом.
3. Место установки приборов учета Тепловой узел МКД
4. Протяженность теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки приборов составляет:  $\pm$  м, Ду -
5. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

На основании изложенного узел учёта тепловой энергию и теплоносителя введен в эксплуатацию  
с момента подписания акта до «**15**» **сентября 2017** г.

в следующем составе и пломбируются:

| № | Наименование и тип приборов учета | Заводской номер | Пределы измерений, min/max    | Дата очередной поверки | № пломбы             | Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию        |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М                   | 1206387         |                               | 08.09.2020             | 23071555<br>23071552 | $Q_1 = 5711$ Гкал<br>$Q_2 = 3770$ Гкал                         |
| 2 | ЭРСВ-420Л (Ду-40)                 | 1203388         | 0,362-54,34 м <sup>3</sup> /ч | 08.09.2020             | 23071549             | $V_1 = 88274$ м <sup>3</sup><br>$V_2 = 82515$ м <sup>3</sup>   |
| 3 | ЭРСВ-420Л (Ду-40)                 | 1237953         | 0,362-54,34 м <sup>3</sup> /ч | 08.09.2020             | 23071526             | $G_1 = 3,7$ м <sup>3</sup> /ч<br>$G_2 = 3,6$ м <sup>3</sup> /ч |
| 4 | ВЗЛЕТ ТСП                         | 1185902         | 0-180 °C                      | 30.08.2020             | 23071546             | $T_1 = 69,6$ °C,<br>$T_2 = 46,9$ °C                            |
| 5 | ВЗЛЕТ ТСП                         | 1177864         | 0-180 °C                      | 30.08.2020             | 23071523             | $T_{нар.} = 30185,52$ ч<br>$T_x = 6$ °C                        |

6. Узел учета оснащен телеметрическим оборудованием. Работоспособность телеметрического оборудования. В исправном состоянии.

7. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

8. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

9. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Ответственный представитель  
теплоснабжающей  
организации

Техник Горбачев А.Н.

тел. 8(395-53) 61-920

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель  
МКД

8-2-144 Кадиев Т. А.

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)

Ответственный представитель  
ООО «УК Искра»

инженер Моткин А.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

(подпись, дата)