



ИРКУТСКЭНЕРГО
ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

САЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Саянское отделение фирмы "Энергосбыт" - филиал ПАО Иркутскэнерго, 666303, Иркутская обл., Саянск, мкр Мирный, дом № 30.

АКТ № САСП0000000871

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 15 ч 10 мин

«05» Декабрь 2018 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население г. Саянск тепло
(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: САСПТ0000210

по адресу: 666303, обл Иркутская, г Саянск, мкр Мирный, дом № 2

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{в} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{гвс} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{тех} = \underline{\hspace{1cm}}$; $Q_{сумм} = 0$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует проекту №
ненужное зачеркнуть
от « » г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует
ненужное зачеркнуть

3. Место установки приборов учета
Мирный № 2а ИТП № 3

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:
протяженность $L = \underline{\hspace{1cm}}$ м; диаметр $Dy = \underline{\hspace{1cm}}$ м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения: нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя

Допущен

ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 05 » Декабря 2019 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1206387		08.09.2016	08.09.2020	23071555	W1= <u>9537</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1203388		08.09.2016	08.09.2020	23071549	W2= <u>6201</u> Гкал
	ЭРСВ-420	1237953		08.09.2016	08.09.2020	23071526	V1= <u>144956</u> м3
	Взлет ТПС	1185902		30.08.2016	30.08.2020	23071546	V2= <u>135483</u> м3
	Взлет ТПС	1177864		30.08.2016	30.08.2020	23071523	G1= <u>3.3</u> м3/ч
							G2= <u>2.2</u> м3/ч
							t1= <u>109</u> оС
							t2= <u>63</u> оС
							P1= <u>—</u> кгс/см2
							P2= <u>—</u> кгс/см2
							Tr= <u>48974</u> ч

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.

ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.

ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе

ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний



В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акта периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго»

Техник 61-920

(должность, контактный телефон)

Горбачев А.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя

(должность, контактный телефон)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)