БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

БЭК -Саянское отделение отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания", 664011, обл Иркутская, г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 3, кабинет 405,

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

АКТ № БСОО0000000162

ввода в эксплуатацию / периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 14 **ч** 05 **мин** «09» апреля 2026 г.

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:

Население тепло

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: БССПТ0000210

по адресу: г Саянск, мкр Мирный, дом № 24

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

Q_от = 0,4890; Q_в = —; Q_гвс = 0,4400; Q_тех = ; Q_сумм = 0,929;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствует (ненужное зачеркнуть) проекту № 822-211/А-13-АТС от «01» апреля 2013 г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) соответствует (ненужное зачеркнуть)

3. Место установки приборов учета

Тепловой узел

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета:

протяженность L = — м; диаметр Dy = — м.

5. Приборы учета находятся в исправном состоянии, что подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за 7 суток.

6. Выявленные нарушения:

нет

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя ~~допущен~~ / ~~не допущен~~
ненужное зачеркнуть

в эксплуатацию с момента подписания акта до « 20 » февраля 2028 г. в следующем составе и пломбируется

№	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				Предыдущей	Очередной		
	ТСРВ-026М	1205572		20.02.2024	20.02.2028	0044281/282	W1= 38344 Гкал
	ЭРСВ-420	1231355	0,5GG-84,8	20.02.2024	20.02.2028	0044277	W2= 27811 Гкал
	ЭРСВ-420	1256383	0,5GG-84,8	20.02.2024	20.02.2028	0044278	V1= 573648 м3
	Взлет ТПС	1150165	0-180 С	20.02.2024	20.02.2028	0044279	V2= 533682 м3
	Взлет ТПС	1159926	0-180 С	20.02.2024	20.02.2028	0044280	G1= 5,3 м3/ч
							G2= 5,1 м3/ч
							t1= 65 оС
							t2= 46 оС
							P1= — кгс/см2
							P2= — кгс/см2
							Тр=112204,5ч Тх.в.С

1. Узел учета оснащен / ~~не оснащен~~ телеметрическим оборудованием.
ненужное зачеркнуть

2. Телеметрическое оборудования находится в работоспособном / ~~неработоспособном~~ состоянии.
ненужное зачеркнуть

3. ООО «Иркутскэнергосбыт» предоставлен / ~~не предоставлен~~ доступ к дистанционной системе
ненужное зачеркнуть

для снятия и контроля показаний

☐ *В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.*

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор	Рохманенко А.С.	
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Ответственный представитель потребителя		
энергетик		
(должность, контактный телефон)	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)