

АКТ

Осмотр инженерного оборудования многоквартирного дома

м-н «Мирный» дом № 14

г.Саянск

03.04. 2015 г.

Комиссия: ООО «Управляющая компания Искра» в составе:

1. Инженер по ремонту А.В.МОТЫК

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Чиликин А.В.

в присутствии: Астахов А.Т. 8 (914) 005-92-58

Составили настоящий акт в том, что произведен осмотр дома № 14

Состояние инженерного оборудования:

Система отопления: «удовлетворительно»

Система водоснабжения: «удовлетворительно»

Система водоотведения: «удовлетворительно»

В результате осмотра установлено:

ввод здания в эксплуатацию: 1991-1991 год

- 1) Нужна замена трубопроводов водоотведения - 5 м.
- 2) Нужна замена на водоотведении - 15 шт.
- 3) Нужна замена трубопроводов на системе водоснабжения:
φ 32 - 4 м; φ 25 - 10 м; φ 20 - 10 м; φ 15 - 20 м. Кран шаровые: φ 25 - 8 шт; φ 20 - 10 шт; φ 15 - 30 шт.
- 4) Нужна замена трубопроводов системы отопления: φ 25 - 6 м;
φ 20 - 10 м.
- 5) Система водоснабжения и отопления частично не работает в теплоизолиции.
- 6) Нужна замена кранов шаровых φ 80 - 4 шт. (ТУ)
— " — φ 50 - 4 шт. (ТУ)
- 7) Нужна замена кранов шаровых на системе отопления
φ 25 - 20 шт; φ 20 - 25 шт; φ 15 - 40 шт.
- 8) Нужна термометра на системе ГВС - 5 шт.
- 9) Нужна обратные клапана φ 32 - 5 шт.
- 10) Нужна замена элеваторов водострующей - 2 шт.

Члены комиссии:

Мотык

А.В.МОТЫК

А.В.Чичигин

А.В.ЧИЧИГИН

А.Ф. Астахов

А.Ф. АСТАХОВ